



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”
E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1 Е
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

Предписания № 22/1/56

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 101»**

**Законному представителю юридического лица – директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101»**

Раткину Михаилу Викторовичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 22 от «14» января 2020 года Главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «03» февраля 2020г. до 11 час. 00 мин. «19» февраля 2020 г.

проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Глазыриной Натальей Николаевной, здания и территории, расположенного по адресу: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 42 А.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» Раткин Михаил Викторович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	На объекте не в полном объеме хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на систему АУПС и СОУЭ)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.12.2020	
2.	Не оборудованы помещения тамбуров эвакуационных выходов автоматической пожарной сигнализацией	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.4, п.3 ст.52, ст.54, ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 г регламент. № 123-ФЗ «Технический о требованиях пожарной безопасности»; п.4, п.38 НПБ 110-03 «Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4 приложение А (обязательное), п.38 таблицы А3 СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");	01.12.2020	
3.	Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей	п. 70 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.12.2020	
4.	Помещение спортивного зала не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. (по факту установлены извещатели пожарные пламени).	Пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 ст.4, п. 1,2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.52 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2020	

		<p>безопасности», приложение А (обязательное), п. А3 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>		
5.	<p>Помещение актового зала не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. (по факту установлены извещатели пожарные пламени).</p>	<p>Пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 ст.4, п. 1,2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.52 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А (обязательное), п. А3 СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	01.12.2020	
6.	<p>Помещение гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,ст.4, п.3 ст.52, ст.54, ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4, п.38 НПБ 110-03 «Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите</p>	01.12.2020	

		автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4 приложение А (обязательное), п.38 таблицы А3 СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
Новокузнецкого района по пожарному надзору
Глазырина Наталья Николаевна
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«19» февраля 2020 г. 
М.Л.П. (подпись)



Предписание для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2020 г. 
(подпись)

~~Пометка об отказе ознакомления с предписанием:~~
(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)