



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 58/134

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

общеобразовательная школа №101»

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №101» Климашиной Ольге Григорьевне.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новокузнецка по пожарному надзору № 58 от 25 января 2013 года, ст.6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ в период «11» февраля 2013 г. с 11 час. 00 мин до 10 час. 30 мин «05» марта 2013, проведена плановая проверка государственным инспектором г. Новокузнецка по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Захарченко Светланой Ивановной, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 42А.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Климашиной Ольгой Григорьевной; заместителем директора по БЖ Добрых Натальей Борисовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери лестничных клеток не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:- не имеют уплотнений в притворах. (нет технической возможности оборудовать установленные двери уплотнителями, требуется замена дверных полотен)	Ст. 4.53, 89.151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. п. 6.18*СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	01.07.2013г	

2	Не проведена своевременная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака. (срезы взяты, протоколы ИППЛ отсутствуют)	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2013г	<i>irm</i>
3	Допущено устройство в складе встроенного помещения из горючего материала и листового металла.	п. 23 (л) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2013г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
по пожарному надзору Захарченко С. И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
«05» марта 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

03
(подпись)
«05» 03 2013 г.

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
(должность, фамилия, инициалы)
школа №101» Климашина О. Г.

До 2014 года органами государственного пожарного надзора было предписание – отсутствие соответствующих дверей на лестничных проёмах. Предписание было выполнено в мае 2014 года. На данный момент предписаний нет.